

ПРЕДЛОГ

На основу члана 72. став 1. и члана 74. став 1. тачка 1) Статута Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/18 и 14/19) и чланова 10. и 26. став 5. Пословника о раду Већа Градске општине Костолац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 34/20), на седмнаестој редовној седници, одржаној дана 11.06.2021. године, Веће Градске општине Костолац размотрило је захтев Османи Фердија за прикључење на топлификациону мрежу бр. 01-352-550/21 од 07.04.2021. године са изјашњењем Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање баланских вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац бр. 01-352-709/21 од 24.05.2021. године, те донело следеће

РЕШЕЊЕ

- 1. ПРИХВАТА СЕ** извештај Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање баланских вентила и давање стручног мишљења по молби грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац број 01-352-709/21 од 24.05.2021. године, поводом захтева Османи Фердија за прикључење на топлификациону мрежу бр. 01-352-550/21 од 07.04.2021.
- 2. ОДБИЈА СЕ** молба за прикључење на топлификациону мрежу док се не изврши балансирање регулационих вентила топлификационе мреже.

Образложење:

Османи Ферди се обратио Већу Градске општине Костолац захтевом, бр. 01-352-550/21 од 07.04.2021. године, за добијање одобрења за прикључење на топлификациону мрежу у улици Хајдук Вељкова у Костолцу. На основу извештаја Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање баланских вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац број 01-352-709/21 од 24.05.2021. године, утврђено је да подносилац захтева нема могућности за увођење прикључка, будући да нема техничких могућности за прикључење објекта док се не изврши балансирање регулационих вентила топлификационе мреже.

Сходно наведеном, Веће Градске општине Костолац прихватило је извештај Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање баланских вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац 01-352-709/21 од 24.05.2021. године, поводом молбе Османи Фердија број 01-352-550/21 од 07.04.2021. године, за добијање одобрења за прикључење на топлификациону мрежу.

Правна поука: Против овог Решења дозвољено је изјавити приговор Већу Градске општине Костолац у року од 8 (осам) дана од дана пријема Решења.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

У Костолцу, дана 11.06.2021. године

Број: 01-06-751/2021-6

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Анђелија Миливојевић, дипл.правник

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
Серџо Крстаноски, проф. физичке културе

Доставити:

1х подносиоцу захтева

1х председнику Комисије за утврђивање грејних површина,
могућности ширења топлификационе мреже за
крајње кориснике, подешавање баланских вентила
и давање стручног мишљења по захтевима
грађана на деловима мреже чији је
инвеститор Градска општина Костолац

1х архива



Записник

Број 01-352-709/21
24.05. 2021. године
КОСТОЛАЦ

Са дванаесте седнице Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање баланских вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац.

Седница је одржана 21.05.2021.године, са почетком у 12 часова у Скупштинској сали Градске општине Костолац.

Састанку су присуствовали: Гордана Павловић, Љубиша Станојловић, Златко Цвејић, Александар Словић, Ђорђевић Владимир, Александар Јованов, Дејан Максимовић, Радиша Љубисављевић, као и чланови Већа Миладин Радомировић и Срђан Радовановић.

Оправдано одсутни су : Станисављевић Тања, Љубиша Станојловић, Душан Гргић

Записник водила: Костић Марија

Председник Комисије ставио је на гласање следећи дневни ред:

Дневни ред

1. Усвајање записника са девете седнице Комисије
2. Разматрање захтева грађана и одговори Комисије на захтеве грађана
3. Разно

Дневни ред једногласно је усвојен.

Рад по дневном реду

1. ТАЧКА

Уводно излагање по првој тачки дневног реда дао је, председник Комисије Златко Цвејић.

Дискусије није било.

Председник Комисије, ставио је на усвајање Записник са једанаесте седнице одржане дана 16.04.2021.године.

Чланови Комисије једногласно су усвојили Записник са једанаесте седнице.

2. ТАЧКА

Уводно излагање по другој тачки дневног реда дао је, председник Комисије Златко Цвејић. Чланови Комисије истакли су могућности ширења топлификационе мреже као и алтернативе при решавању одређених проблема. Председник Комисије Златко Цвејић је истакао да се сви захтеви ставе на разматрање, те да се по изласку Комисије на терен донесу решења као и да се одговори грађанима на захтеве.

Захтеви Грађана

1. *Захтев-Бектеши Дидује –ул.Бате Живојиновића- бр. захтева- бр.01-352-694/21*

Подносилац захтева подниси молбу за прикључење на топлификацију да би се провериле техничке могућности за прикључење.

Служба грејања је констатовала да треба изаћи на терен и погледати могућности за прикључења на толификациону мрежу.

2. *Захтев-Горица Половшек-ул.Николе Тесле 12- бр. захтева -01-352-668/21*

Молба за прикључење на топлификациону мрежу у Селу Костолац ул.Коче Поповића бр.7, где је Комисија констатовала да нема техничких могућности за реализацију до реконструкције топлификационе мреже.

3. *Захтев- Милошевић Драган –ул.Поречка 52- бр. захтева -01-352-549/21*

Комисија је донела закључак да не постоје техничке могућности до балансирања регулационих вентила.

4. *Захтев –Ферди Османи- ул. Хајдук Вељкова- бр захтева-01-352-550/21*

Подносилац захтева подноси молбу за прикључење на топлификацију да би се провериле техничке могућности за прикључење. Где је Комисија констатовала да до балансирања вентила не постоје техничке могућности за прикључење на топлификациону мрежу.

5. *Захтев-Бојић Вукашин - ул.Боже Димитријевића и Првомајске -бр.захтева - бр.01-352-553/21*

Захтев за решавање дугорочног проблема замене цеви за грејање, ради појачавања грејања. Где је истакнуто да ће служба грејања решити проблем.

6. *Захтев- Виолета Влатковић –бр. захтева 01-352-608/21*

Подносилац захтева подноси молбу за прикључење на топлификацију да би се провериле техничке могућности за прикључење.

Служба грејања је констатовала да треба изаћи на терен и погледати могућности за прикључења на толификациону мрежу.

7. *Захтев-градјани насеља „Колиште“-бр. захтева 01-352-649/21*

Комисија је констатовала да до регулације топлификационе мреже нема нових прикључака.

Радно тело донело је једногласну одлуку да се донесу решења и дају одговори након након разматрања као и могућности ширења топлификационе мреже.

3. ТАЧКА

Председник Комисије Златко Цвејић под тачком разво заједно са члановима дали су предлог имају у плану да замене делове цевовода који се налазе на јавним површинама унутар саобраћајница. За те радове је потребно прибавити дозволу надлежног органа Града Пожаревца. Обзиром да је немогуће да ЕПС прибави решење па се прослеђује се Већу ГО Костолац да прибави сву документацију за одобрење радова на инвестиционом одржавању.





Председник Комисије



Златко Цвејић

Присуство чланова Комисије:

Дана : 21.05.2021 год

1. Златко Цвејић 
2. Серџо Крстаноски
3. Владимир Ђорђевић 
4. Дејан Максимовић 
5. Гордана Павловић 
6. Радиша Љубисављевић 
7. Душан Гргић
8. Александар Словић 
9. Тања Станисављевић
10. Александар Јованов 
11. Љубиша Станојловић
12. Миладин Радомировић
13. Мемет Месановић 
14. Костић Марија 